

Ostrzeszów, 23.10.2019r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) na **zakup kontenerów mieszkalnych**.

Pytanie nr 1:

"Czy dopuszcza się wykonanie ściany osłonowej z płyty warstwowej z rdzeniem PIR gr.80mm?"

Odp.: Tak, dopuszcza się wykonanie ściany osłonowej z płyty warstwowej z rdzeniem PIR gr.80mm.

Pytanie nr 2:

"Czy dopuszcza się wykonanie izolacji stropodachu płytą THERMANO z rdzeniem PIR gr. 80mm + 2x płyta styropianowa gr.40mm?"

Odp.: Tak, dopuszcza się wykonanie izolacji stropodachu płytą THERMANO z rdzeniem PIR gr. 80mm + 2x płyta styropianowa gr. 40mm.

Pytanie nr 3:

"Czy dopuszcza się wykończenie ścian wewnętrznych budynku płytą wiórową laminowaną gr.12 mm w kolorystyce drewnopodobnej?"

Odp.: Tak, dopuszcza się wykończenie ścian wewnętrznych budynku płytą wiórową laminowaną gr.12 mm w kolorystyce drewnopodobnej.

Pytanie nr 4:

"Czy dopuszcza się wykonanie izolacji podłogi płytą warstwową z rdzeniem PIR gr. 80mm bądź płytą THERMANO gr. 80 mm rdzeń PIR?"

Odp.: Tak, dopuszcza się wykonanie izolacji podłogi płytą warstwową z rdzeniem PIR gr. 80mm bądź płytą THERMANO gr. 80 mm rdzeń PIR.

Anne Missalla