

NT-4/420/50/17

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.03.2006 r. oraz w związku z wnioskiem złożonym dnia 10.03.2017 r. Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. w Ostrzeszowie informują, że dostawę wody do celów ppoż. nieruchomości położonej przy ul. Zamkowa 31 w Ostrzeszowie, dz. ew. 2295/2 należy projektować według następujących zasad:

I. Techniczne warunki przyłączenia;

1. Miejsce włączenia wody – istniejąca sieć wodociągowa Ø175 w pasie drogowym ul. Zamkowej lub Ø200 w pasie drogowym ul. 21. Stycznia lub Ø200 w pasie drogowym ul. Piastowskiej ;
2. Do budowy przyłącza ppoż. zaleca się stosowanie armatury i rur PEHD z atestem do wody pitnej na 10 atm., odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną;
3. Średnica przyłącza wodociągowego wg zapotrzebowania;
4. Wodomierz należy projektować na konsoli, zlokalizowanej za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002;
5. Przyłącze wodociągowe należy projektować na głębokości minimum 1,4 m poniżej rzędnej projektowanego terenu;
6. Spółka nie zapewnia wymaganego przepisami ciśnienia wody na terenach o rzędnej powyżej 225 m.n.p.m.

II. Informacje formalno-prawne

1. Budowa przyłącza ppoż. wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Powyższy plan sytuacyjny należy przedłożyć do Spółki celem uzgodnienia;
3. Budowa przyłącza wymaga uzyskania uregulowań terenowo – prawnych /uzgodnień/, jeżeli lokalizacja przyłącza planowana jest na gruntach obcych;
4. Należy powiadomić Przedsiębiorstwo przed zasypaniem rurociągu celem odbioru robót zakrytych;
5. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością odbiorcy, właściciela dz. ew. 2295/2;
6. Przyłączenie do sieci wodociągowej nastąpi na podstawie umowy o przyłączeniu;
7. Dostawa wody nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza;
8. Warunki dostawy wody dla przyłączanej nieruchomości określa umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
9. Niniejsze warunki są ważne przez 12 miesięcy licząc od daty ich wydania.

Załączniki:

- Umowa o przyłączenie
- Wniosek o odbiór

PREZES ZARZĄDU
inż. Adam Noculak