



Ostrzeszów, dnia 15.05.2020 roku

**Dotyczy: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Dostawa i
montaż 5 szt. lamp hybrydowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów”**

Odpowiedzi na pytania :

Pytanie 3:

Czy przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych z wyjątkiem poniższych Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 29 pkt. 1 do 3 ustawy PZP, oferty równoważne w stosunku do przedmiotu postępowania, na lampy solarne, które ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne tj. baterie litowo-jonowe posiadają inne parametry od wskazanych w przetargu w zakresie :

- Moc paneli – 1x140-200 W (w zależności od lokalizacji lampy), silikon monokrystaliczny – ze względu na zastosowanie baterii litowo – jonowych nie jest potrzebny tak duży panel, który nie tylko jest droższy, ale także wymaga szczególnej konstrukcji słupa (wzmacnianej), gdyż jest szczególnie narażony na silne podmuchy wiatru. W naszym produkcie wystarczy panel o mocy od 140 W do osiągnięcia efektu naładowania baterii umożliwiającego efektywne świecenie także w pochmurne i deszczowe dni
- Pojemność akumulatora – min. 1x488.4 Wh – ze względu na baterię litowo-jonową oraz zastosowanie technologii ALS+VFT+TCS wspomagające całonocne świecenie. Technologia ta pozwala na świecenie do 14 godzin oraz autonomię na min. 3 noce.
- Typ akumulatora- żelowy- w naszych produktach stosujemy baterie litowo-jonowe, które są bardziej efektywne oraz ekologiczne, w stosunku do żelowych.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Patryk Jędrówiak